

1G Gnizado wtykowe pojedyńcze za stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do montażu pod tynkowego do zasilania urządzeń elektrycznych

2G Gnizado wtykowe podwójne za stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do montażu pod tynkowego do zasilania urządzeń elektrycznych

3G Gnizado wtykowe pojedyńcze za stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami i klapką IP44

1K Gnizado wtykowe pojedyńcze za stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do zasilania sprzętu komputerowego

4G Gnizado wtykowe pojedyńcze za stykiem ochronnym 16A 400V z samozaciskami i klapką IP44 do zasilania urządzeń elektrycznych

Qpp Główny wyłacznik prądu

Rozdzielnica elektryczna dla zasilania instalacji elektrycznych wewnętrznych

UWAGA!
W miejscach przejść kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego należy zastosować przepusty kablowe pożarowe. Odporność ogniową przepustu dostosować do klasy odporności ogniowej ściany. Dokładne rozmieszczenie ścian pożarowych na podstawie projektu architektonicznego. Na przepusty kablowe należy zastosować zaprawę ogniochronną np. f–my Hilti. W czasie montażu przepustow kablowych ognioodpornych nalezy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta.

Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

UWAGA!
1. Szczegółową lokalizacje poszczególnych elementów uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji
2. W każdej sali zajęć ustalić z użytkownikiem szczegółową likalizacje tablic multimedialnych wraz z gniazdami HDMI łaczącymi biurka z tablicami.

NIP 631-111-43-41
44-100 Gliwice ul. Perkoza 11/7
tel. 775 35 85

OBIEKT	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 44-119 Gliwice ul. Młodopolska 4 wg. Umowy nr 2/ZPM1.21.3.2016
TYTUŁ PROJEKTU	Projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach
TYTUŁ RYSUNKU	Plan instalacji elektrycznych poz. parteru
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bogusław SZPETMAN
	Uprawnienia nr: 177/91
	mgr inż. Danuta SZPETMAN
	Uprawnienia nr: SLK/6812/PWBE/16
BRANŻA	Elektryczna
FAZA:	PBW
DATA:	04.2021
SKALA	1:100
NR. RYS.	EBW–02

projektowanie i nadzór techniczny

inwest energetyk