


Rozdzielnica Główna RP0



UWAGA!

Wszystkie przewody w układzie głównego wyłącznika prądu prowadzone w pomieszczeniach budynku przedszkola wyprowadzone z rozdzielni głównej wykonać przewodem typu NHXX 3x1.5mm2 prowadzonym na certyfikowanych uchwytach E90

NIP 631-111-43-41
44-100 Gliwice ul. Perkoza 11/7
tel. 775 35 85

OBIEKT	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 44-119 Gliwice ul. Młodopolska 4 wg. Umowy nr 2/ZPM/1.21.3.2016		
TYTUŁ PROJEKTU	Projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ideowy głównego wyłącznika prądu		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bogusław SZPETMAN	Uprawnienia nr. 177/91	
	mgr inż. Donata SZPETMAN	Uprawnienia nr. SLK/6812/PWBE/16	
BRANŻA Elektryczna	FAZA: PBW	DATA: 04.2021	NR. RYS. EBW-08